


Merkblatt für Elektroplaner

STRUKTUR BEI NEUBAUTEN - DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:



Technische Auskünfte

Büchler GmbH Elektronik Tel. 044 760 07 08

Norm : HVA 21 cablecom ***

Material : HVA 21 ***

- 1 HüP pro Haus
- 1 SüS pro Haus @ 78dBuV 860MHz
- 1 WSP pro Wohnung
- Rückweg von 5 bis 65 MHz

HüP muß jederzeit von aussen ungehindert zugänglich sein

Im HAK muss ein separater TV-Abteil vorhanden sein

Prinzipschema muss vor der Ausführung an die Elektra eingereicht werden